

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY KOMUNIKACE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název stavby : **Výstavba chodníku a rozšíření komunikace v obci Pržno**

Místo stavby : Pržno

Katastrální území : Pržno

Kraj : Moravskoslezský

Správce komunikace : sil. III/48425 (trasa „A“) – Moravskoslezský kraj
místní komunikace (trasa „B“, „C“) – obec Pržno

Datum : 22.03.2007

Podklady : - Výkresy PD – DÚR 10/2005, trasa „A“, „B“
- Prohlídka na místě stavby

2. ZDŮVODNĚNÍ MIMOŘADÁNÉ PROHLÍDKY

Mimořádná prohlídka byla provedená z důvodu zhodnocení skutečného stavu komunikace, souhlasu výkresů z 10/2005 se skutečností, změření výměr trasy „C“ a vyčíslení nákladů na realizaci díla, zpracování PD a zaměření stavby.

3. POPIS A ZJIŠTĚNÝ STAV

TRASA „A“

V celém úseku se jedná o silnici III/48425 v délce 1870m. Trasa v celém úseku odpovídá výkresům PD – DÚR 10/2005. Je navržen jednostranný chodník s průběhem vystřídane po obou stranách. V rámci stavby chodníku není potřeba celoplošné překrytí povrchu komunikace.

TRASA „B“

V celém úseku se jedná o místní komunikaci v délce 238m, šířky 3,3m. Je bez chodníku. V rámci stavby je nutné překrytí asfaltobetonem stávající komunikace. Místní komunikace má povrch živičný. Výkresová dokumentace z 10/2005 neřeší rozšíření komunikace o 3,0m. Komunikace slouží jako přístupová do místní části obce Pržno a do zařízení „Náš Svět“ – centrum pro lidi s mentálním postižením v obci Pržno.

TRASA „C“

V celém úseku se jedná o místní komunikaci délky 580m, šířky 3,3m. Je bez chodníku. V rámci stavby není nutné překrytí asfaltobetonem stávající komunikace. Výkresová dokumentace z 10/2005 tuto trasu neřeší.

Komunikace slouží jako přístupová do místní části obce Pržno a do zařízení „Náš Svět“ – centrum pro lidi s mentálním postižením v obci Pržno.

4. NÁVRH OPRAVY

TRASA „A“

Stavba chodníku odpovídá PD – 10/2005.

Výměry s popisem jsou uvedené v části 5.

Je navrženo :

- jednostranný chodník ze zámkové dlažby 60mm (ve vjezdech 80mm), šířky 1,50m
- betonáž opěrných zídek
- zatrubnění \varnothing 250, PVC v délce 450m
- jednostranný příkop nedlážděný v délce 182m
- zřízení 2 přechodů
- zřízení 1 autobusového zálivu
- výměna AB podél chodníku v pruhu 0,30m

TRASA „B“

Stavba chodníku odpovídá PD – 10/2005.

Výměry s popisem jsou uvedené v části 5.

Je navrženo :

- jednostranný chodník ze zámkové dlažby 60mm , šířky 1,5m
- rozšíření silničního mostu o 3,5m
- rozšíření komunikace v délce 172m a šířce 3,0m
- položení asf.vrstev v délce 172m a šířce 3,0+3,3m
- terénní úpravy s travním osetím

TRASA „C“

Výměry s popisem jsou uvedené v části 5.

Je navrženo :

- jednostranný chodník ze zámkové dlažby 60mm , šířky 1,5m
- rozšíření komunikace v délce 580m a šířce 3,0m
- položení asf.vrstev v délce 580m a šířce 3,0
- ošetření podélné spáry
- terénní úpravy s travním osetím

Uvedenou stavbou se získá :

- zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců obce Pržno podél sil. III/48425
- zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců v přístupu do místní části obce Pržno
- zvýšení bezpečnosti provozu v přístupu k zařízení „Náš Svět“ – centrum pro lidi s mentálním postižením v obci Pržno a pohybu pacientů zařízení v obci Pržno